

**Tabla N°92
Cronograma Base
SC-10-38**

Etapa	Obra (Tipo)	Descripción	Monto Inversión Total (UF)	Año Inicio	Año Término
Producción	Capacidad	Ampliación Centro de Fluoruración Alerce Q=1,0 L/s	686	2035	2035
	Reposición	Reposición Equipos de Elevación Sondaje Pozo PM1 Q= 40,5 l/s @ 18,49 m	176	2024	2024
	Reposición	Reposición Equipos de Elevación Sondaje Pozo PM2 Q= 41,5 l/s @ 17,13 m	176	2028	2028
	Reposición	Reposición Equipos de Cloración Q=154 l/s	1.085	2028	2028
	Reposición	Reposición Equipos de Fluoración Q=20,2 l/s	696	2027	2027
TOTAL ETAPA PRODUCCION			2.819		
Distribución	Capacidad	Ampliación Estanque PM01 V=110 m3	2.260	2029	2029
	Capacidad	Ampliación PEAP PM01 en Q=20 L/s; H=30,20 m	1.039	2029	2029
	Reposición	Reposición Equipos de PEAP A Q=36 l/s @ 30,17 m	353	2025	2025
TOTAL ETAPA DISTRIBUCION			3.652		
Recolección	Capacidad	Informe: análisis PR13001 y teleinspección colectores 3 o más obstrucciones	35	2023	2023
	Reposición	Informe: análisis PR13001 y teleinspección colectores 3 o más obstrucciones	35	2024	2024
	Reposición	Informe: análisis PR13001 y teleinspección colectores 3 o más obstrucciones	35	2025	2025
	Reposición	Informe: análisis PR13001 y teleinspección colectores 3 o más obstrucciones	35	2026	2026
	Reposición	Informe: análisis PR13001 y teleinspección colectores 3 o más obstrucciones	35	2027	2027
	Reposición	Informe: análisis PR13001 y teleinspección colectores 3 o más obstrucciones	350	2037	2037
TOTAL ETAPA RECOLECCIÓN			525		
Disposición	Reposición	Reposición Equipos de PEAS Q= 50,6 l/s @ 18,85 m	971	2027	2027
TOTAL ETAPA DISPOSICION			971		
TOTAL GENERAL			7.967		



**GERENTE GENERAL
AGUAS SAN PEDRO S.A.**

San Pedro de la Paz, diciembre 2022

