


Anexo N°5

Esquema Obras Futuras Sistema Aguas Servidas San Luis-Brisas Norte


ESQUEMA OBRAS FUTURAS SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS
AGUAS SAN PEDRO S.A. CONCESION SAN LUIS-BRISAS NORTE COLINA



CI N°1



300 kW
Codigo: 180145



CI N°12

PEAS COLINA
Codigo: 38127
Tipo: C
Caudal: 28.90 l/s
Alura: 68 m
Ancho: 2 (1+1)
Equipos: 2 (1+1)

Ampliación PEAS
Colina
Caudal: 17.5 l/s
Hman: 68 m
Año Puesta en Operación: 2027

IMPULSION PEAS COLINA
Codigo: 115132A
Diámetro: 310mm
Longitud: 3630.0m
Motriz: 10PE

IMPULSION PEAS COLINA
Codigo: 115132B
Diámetro: 300mm
Longitud: 74.0m
Motriz: AC20

MACROMEDIDOR
Etapas Disponibles
Codigo: 140273
Diámetro: 300mm.



200 kW
Codigo: 180146

PLANTA TRATAMIENTO PRELIMINAR
PTAS TRACHISA
Codigo: 1005
Barridos: 2
Caudal: 63.90 l/s
O. msc. h: 63.90 l/s

Ampliación Tratamiento Preliminar
PTAS TRACHISA
Caudal: 28.9 l/s
Año Puesta en Operación: 2024



ESTANQUE DE AERACION

PLANTA TRATAMIENTO
PTAS TRACHISA
Codigo: 1005
Barridos: 2
Caudal: 21.7 l/s




CLARIFICADOR

Ampliación Desinfección
PTAS TRACHISA
Caudal: 28.9 l/s
Año Puesta en Operación: 2024

PLANTA TRATAMIENTO
PTAS TRACHISA
Codigo: 1005
Barridos: 2
Caudal: 63.90 l/s

CANAL DE CONTACTO



CL

MACROMEDIDOR
Etapas Disponibles
Codigo: 140276
Diámetro: 100mm.



ESTERO COLINA

ENSAYO DESCARGA PTAS TRACHISA
Codigo: 115133
Tipo: Acueducto
Longitud: 300mm
Motriz: PVC 20

MACROMEDIDOR
Etapas Disponibles
Codigo: 140274
Diámetro: 100mm.

MACROMEDIDOR
Etapas Disponibles
Codigo: 140275
Diámetro: 100mm.

MACROMEDIDOR
Etapas Disponibles
Codigo: 140276
Diámetro: 60mm.

DESINFECCION

LODO DESHIDRATADO

MACROMEDIDOR
Etapas Disponibles
Codigo: 140277
Diámetro: 300mm.

By-Pass

AGUAS SAN PEDRO S.A. ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2020-2034 SAN LUIS - BRISAS NORTE COLINA COLINA ESQUEMA OBRAS FUTURAS SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS			
AUTORIZACIÓN			
ATE. PROYECTO E.A.M. E.A.M. E.A.M.	ATE. PROYECTO E.A.M. E.A.M. E.A.M.	ATE. PROYECTO E.A.M. E.A.M. E.A.M.	ATE. PROYECTO E.A.M. E.A.M. E.A.M.
107-MYAN		2	